

Kunden Nr.:  Geräte Nr.: TAB\_1010#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

## AUFTRAGSDATEN

### Auftraggeber / Kunde:

FTK  
Hermetschloostrasse 70  
8048  
Zürich

### Auftragnehmer:

FTK  
Hermetschloostrasse 70  
8048  
Zürich

**Beschreibung:**

### Art der Prüflinge:

- EV Ladekabel  Med. Geräte  
 Ortsveränderliche Geräte  Maschinen  Schweißgeräte  
 Schaltanlagen  Sonstige  CE-Prüfung

### Prüfungsgrund:

- Erstprüfung  Reparatur  
 Periodische Prüfung  Sonstiges

### Prüfung nach:

- DIN VDE 0701-0702    
 SNR 462638

Prüfbeginn:   
Prüfende:

### Verwendete Messgeräte:

Modell:	<input type="text" value="MI 3360"/>	Modell:	<input type="text" value="A 1322"/>	Modell:	<input type="text"/>
S/N:	<input type="text" value="17410095"/>	S/N:	<input type="text" value="22121170"/>	S/N:	<input type="text"/>

### Verantwortlicher:

### Prüfer:

**Anlagen:**  Prüfergebnisse  Beschreibung der defekten Geräte  Checkliste  Sonstiges

## KONTROLL UND TESTERGEBNISSE

### Aussagen:

Alle elektrischen Geräte werden in Übereinstimmung mit den hier aufgeführten Normen und technischen Standards geprüft. Elektrische Geräte, welche die Besichtigung als auch die Prüfung bestanden haben, werden entsprechend gekennzeichnet. Fehlerhafte Betriebsmittel werden zusätzlich in einer Liste dargestellt. Die Ergebnisse der Prüfungen werden in den folgenden Seiten dargestellt. Ein empfohlenes Datum zur Wiederholungsprüfung wird entsprechend angegeben. Hiermit wird bestätigt, dass die Ausrüstung den geltenden Richtlinien entspricht.

### Nächster Prüfungstermin:

### Zusätzliche Inventarisierungsmöglichkeiten

- Prüflakette  Barcode Aufkleber  
 RFID Tags  QRcode Aufkleber

**Ergebnisse:**  Fehler gefunden  keine Fehler gefunden

### Notizen:

## UNTERSCHRIFTEN

### Kunde:

- Der Prüfbericht ist vollständig und fehlerfrei.  
Der Kunde wurde entsprechend informiert.  
 Der Kunde wurde über fehlerhafte Geräte informiert.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

### Prüfer:

- Die Prüfung des elektrischen Gerätes wurde nach den gültigen Normen und Standards durchgeführt.  
 Fehlerhafte Geräte wurden gekennzeichnet und im Bericht vermerkt.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Kunden Nr.:  Geräte Nr.:  TAB\_1010#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

<b>PROJEKT:</b> Tableau CEE125 5P -125/63/T25/T23		<b>PRÜFDATUM:</b> 18.04.2024	<b>SERIELL:</b> 17410095
<b>TYP:</b>		<b>KOMMENTAR:</b>	<b>BENUTZER:</b>
<b>GERÄTE ID:</b>	TAB1010#2	<b>PRÜFSTANDORT:</b>	

## CEE125 5P -125/63/T25/T23 - Sichtprüfungen

### Sichtprüfung VDE 0701-0702 (Datum/Zeit:18.04.2024 15:41:21)

	Pass
Kein Schaden oder Verschmutzung	Pass
Leitungen und Anschlüsse	Pass
Zustand des Anschlusssteckers, Verbindungen/ Steckverbindungen	Pass
Biegeschutz	Pass
Zugentlastung	Pass
Befestigungen , Leitungshalterungen, Sicherungseinsätze/-halter	Pass
Gehäuse und Schutzabdeckungen	Pass
Keine Überspannungs,-Überhitzungs,- oder Fehlnutzungsschäden sichtbar	Pass
Keine Anzeichen für eine unsachgemäße Änderung oder Modifikation	Pass
Keine Anzeichen für eine übermäßige Verschmutzung , Korrosion oder Alterung	Pass
keine Verschmutzung , Verstopfung von Kühleinlässen	Pass
Zustand des Luftfilters	Pass
Dichtheit der Behälter für Wasser, Luft oder einem anderen Medium , Zustand des Druckregelventils	Pass
Bedienbarkeit von Schaltern , Steuereinrichtungen und Einstellvorrichtungen	Pass
Lesbarkeit aller der Sicherheit dienenden Aufschriften oder Symbole, der Bemessungsdaten und Stellungsanzeigen	Pass
Sicherungen von außen zugänglich gemäß Herstellerangaben	Pass
Sicherheitsbezogene Kennzeichnung , ID- Nummer und Typenschild lesbar und vollständig	Pass
Beurteilung des entsprechenden Zubehörs zusammen mit dem Prüfling (zum Beispiel abnehmbare oder festangeschlossene Netzkabel , Schläuc	Pass

## CEE125 5P -125/63/T25/T23 - Einzeltest

Ergebnisse	Grenzwerte	Parameter	Status
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:41:26 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt Kommentar 1: CEE63 5P	
<b>Schutzleiterw.</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,14 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:41:30 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s	Pass
<b>Isolationswiderstand</b>			<b>Pass</b>
R Iso: > 199,9 MΩ R Iso-S: > 199,9 MΩ Um: 525 V	unt. Limit (R Iso): 1,00 MΩ unt. Limit (R Iso-S): Aus	Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:41:35 Prüfart: Riso, Riso-S Uiso: 500 V Prüfdauer: 2 s	Pass
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:41:44 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	
<b>Schutzleiterw.</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,14 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:41:47 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25	Pass
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:41:53 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	

Unterschrift:  Kunde:  Prüfer:

Kunden Nr.:

Geräte Nr.:

TAB\_1010#2

Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

<b>Schutzleiterw.</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,14 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:41:57 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25	Pass
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:42:08 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	
<b>Schutzleiterw.</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,14 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:42:11 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25	Pass
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:42:19 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	
<b>Schutzleiterw.</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,14 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:42:22 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25	Pass
<b>PRCD-Prüfung</b>			<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,4 ms t IΔN x1, (-): 8,9 ms t IΔN x5, (+): 7,0 ms t IΔN x5, (-): 7,0 ms t IΔN x0,5, (+): >300,0 ms t IΔN x0,5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:42:44 Modus: auto RCD Typ: A IΔN: 30 mA Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Generell Kommentar 1: T25	
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:42:54 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	
<b>Schutzleiterw.</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,14 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:42:58 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23	Pass
<b>PRCD-Prüfung</b>			<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 9,2 ms t IΔN x1, (-): 9,2 ms t IΔN x5, (+): 7,0 ms t IΔN x5, (-): 7,0 ms t IΔN x0,5, (+): >300,0 ms t IΔN x0,5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:43:18 Modus: auto RCD Typ: A IΔN: 30 mA Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Generell	
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>

Unterschrift:

Kunde:

Prüfer:

Kunden Nr.: 

Geräte Nr.:

TAB\_1010#2

Auftrags Nr.: 

# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:43:26 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	
<b>Schutzleiterw.</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,14 $\Omega$	Limit (Rpe): 0,3 $\Omega$	Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:43:29 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s	Pass
<b>PRCD-Prüfung</b>			<b>Pass</b>
t I $\Delta$ N x1, (+): 9,2 ms t I $\Delta$ N x1, (-): 8,9 ms t I $\Delta$ N x5, (+): 7,0 ms t I $\Delta$ N x5, (-): 7,3 ms t I $\Delta$ N x0.5, (+): >300,0 ms t I $\Delta$ N x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 18.04.2024 15:43:48 Modus: auto RCD Typ: A I $\Delta$ N: 30 mA Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Generell Kommentar 1: T23	

Unterschrift:

Kunde:

Prüfer: