

Kunden Nr.:  Geräte Nr.:  TAB\_1030#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

## AUFTRAGSDATEN

<b>Auftraggeber / Kunde:</b> FTK Hermetschloostrasse 70 8048 Zürich	<b>Auftragnehmer:</b> FTK Hermetschloostrasse 70 8048 Zürich
---	--

**Beschreibung:**

<b>Art der Prüflinge:</b> <input type="checkbox"/> EV Ladekabel <input checked="" type="checkbox"/> Ortsveränderliche Geräte <input type="checkbox"/> Schaltanlagen <input type="checkbox"/> Maschinen <input type="checkbox"/> Sonstige	<input type="checkbox"/> Med. Geräte <input type="checkbox"/> Schweißgeräte <input type="checkbox"/> CE-Prüfung	<b>Prüfungsgrund:</b> <input type="checkbox"/> Erstprüfung <input checked="" type="checkbox"/> Periodische Prüfung <input type="checkbox"/> Reparatur <input type="checkbox"/> Sonstiges
---	---	--

<b>Prüfung nach:</b> <input checked="" type="checkbox"/> DIN VDE 0701-0702 <input checked="" type="checkbox"/> SNR 462638	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Prüfbeginn: <input type="text" value="23.06.2020"/> Prüfende: <input type="text" value="23.06.2020"/>
---	--	--

**Verwendete Messgeräte:**

Modell: <input type="text" value="MI 3360"/>	Modell: <input type="text" value="A 1322"/>	Modell: <input type="text"/>
S/N: <input type="text" value="17410095"/>	S/N: <input type="text" value="17200204"/>	S/N: <input type="text"/>

<b>Verantwortlicher:</b> <input type="text" value="Salomé Pinkus"/>	<b>Prüfer:</b> <input type="text" value="Tomasz Kadlubowski"/>
--	---

**Anlagen:**  Prüfergebnisse  Beschreibung der defekten Geräte  Checkliste  Sonstiges

## KONTROLL UND TESTERGEBNISSE

<b>Aussagen:</b> Alle elektrischen Geräte werden in Übereinstimmung mit den hier aufgeführten Normen und technischen Standards geprüft. Elektrische Geräte, welche die Besichtigung als auch die Prüfung bestanden haben, werden entsprechend gekennzeichnet. Fehlerhafte Betriebsmittel werden zusätzlich in einer Liste dargestellt. Die Ergebnisse der Prüfungen werden in den folgenden Seiten dargestellt. Ein empfohlenes Datum zur Wiederholungsprüfung wird entsprechend angegeben. Hiermit wird bestätigt, dass die Ausrüstung den geltenden Richtlinien entspricht.	<b>Nächster Prüfungstermin:</b> <input type="text" value="23.06.2021"/>
	<b>Zusätzliche Inventarisierungsmöglichkeiten</b> <input type="checkbox"/> Prüfplakette <input type="checkbox"/> Barcode Aufkleber <input type="checkbox"/> RFID Tags <input checked="" type="checkbox"/> QRcode Aufkleber

**Ergebnisse:**  Fehler gefunden  keine Fehler gefunden

**Notizen:**

## UNTERSCHRIFTEN

<b>Kunde:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Der Prüfbericht ist vollständig und fehlerfrei. Der Kunde wurde entsprechend informiert. <input type="checkbox"/> Der Kunde wurde über fehlerhafte Geräte informiert. Ort: <input type="text" value="Zürich"/> Datum: <input type="text" value="23.06.2020"/> Unterschrift: <input type="text"/>	<b>Prüfer:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Die Prüfung des elektrischen Gerätes wurde nach den gültigen Normen und Standards durchgeführt. <input type="checkbox"/> Fehlerhafte Geräte wurden gekennzeichnet und im Bericht vermerkt. Ort: <input type="text" value="Zürich"/> Datum: <input type="text" value="23.06.2020"/> Unterschrift: <input type="text"/>
---	---

Kunden Nr.:

Geräte Nr.:

TAB\_1030#2

Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

<b>PROJEKT:</b>	<b>PRÜFDATUM:</b>	23.06.2020	<b>SERIENNUMMER:</b>
Tableau CEE32 5P - 1x32A 5P/ 3x T25/ 6x T23	<b>WDH. DATUM:</b>		17410095
<b>TYP:</b>	<b>KOMMENTAR:</b>		<b>PRÜFER:</b>
<b>PRÜFLINGS-ID:</b>	TAB_1030#2	<b>PRÜFSTANDORT:</b>	

## CEE32 5P - 1x 32A 5P / 3x T25 5P / 6x T23 1P - Sichtprüfungen

### Sichtprüfung VDE 0701-0702 (Datum/ Zeit:02.05.2018 13:16:14)

**Pass**

Kein Schaden oder Verschmutzung	Pass
Leitungen und Anschlüsse	Pass
Zustand des Anschlusssteckers, Verbindungen/ Steckverbindungen	Pass
Biegeschutz	Pass
Zugentlastung	Pass
Befestigungen , Leitungshalterungen, Sicherungseinsätze/-halter	Pass
Gehäuse und Schutzabdeckungen	Pass
Keine Überspannungs,-Überhitzungs,- oder Fehlnutzungsschäden sichtbar	Pass
Keine Anzeichen für eine unsachgemäße Änderung oder Modifikation	Pass
Keine Anzeichen für eine übermäßige Verschmutzung , Korrosion oder Alterung	Pass
keine Verschmutzung , Verstopfung von Kühleinlässen	Pass
Zustand des Luftfilters	Pass
Dichtheit der Behälter für Wasser, Luft oder einem anderen Medium; Zustand des Druckventils	Pass
Bedienbarkeit von Schaltern , Steuereinrichtungen und Einstellvorrichtungen	Pass
Lesbarkeit aller der Sicherheit dienenden Aufschriften oder Symbole, der Bemessungsdaten und Stellungsanzeigen	Pass
Sicherungen von außen zugänglich gemäß Herstellerangaben	Pass
Sicherheitsbezogene Kennzeichnung , ID- Nummer und Typenschild lesbar und vollständig	Pass
Beurteilung des entsprechenden Zubehörs zusammen mit dem Prüfling (zum Beispiel abnehmbare oder festangeschlossene Netzkabel , Schl	Pass

## CEE32 5P - 1x 32A 5P / 3x T25 5P / 6x T23 1P - Einzelprüfung

<u>Ergebnisse:</u>	<u>Grenzwerte:</u>	<u>Eigenschaften:</u>	<u>Status:</u>
--------------------	--------------------	-----------------------	----------------

### Polarität

**Pass**

Ergebnis: Pass	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:16:50 Modus: normal Status: Ein Kommentar 1: CEE 32 5P
----------------	--

### Schutzleiterwiderstand

**Pass**

Rpe: 0,16 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:16:53 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s
-------------	------------	--

### Isolationswiderstand

**Pass**

R Iso: >199,9 MΩ R Iso-S: >199,9 MΩ Um: 525 V	R Iso: 1,00 MΩ R Iso-S: Aus	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:16:58 Prüfart: R Iso, R Iso-Sond Uiso: 500 V Prüfdauer: 2 s
---	--------------------------------	---

### Polarität

**Pass**

Ergebnis: Pass	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:17:35 Modus: normal Status: Ein
----------------	--

### Schutzleiterwiderstand

**Pass**

Rpe: 0,18 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:17:39 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25
-------------	------------	--

### PRCD -t, Auslösezeit

**Pass**

Unterschrift:

Kunde:

Prüfer:

Kunden Nr.:  Geräte Nr.:  TAB\_1030#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

t IΔN x1, (+): 10,8 ms t IΔN x1, (-): 10,8 ms t IΔN x5, (+): 7,6 ms t IΔN x5, (-): 7,6 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:18:00 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 3 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T25
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:18:18 Modus: normal Status: Ein
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,18 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:18:22 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 10,8 ms t IΔN x5, (+): 7,6 ms t IΔN x5, (-): 7,9 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:18:41 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 3 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T25
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:18:55 Modus: normal Status: Ein
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,18 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:18:59 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 10,8 ms t IΔN x5, (+): 7,6 ms t IΔN x5, (-): 7,9 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:19:22 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 3 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T25
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:20:12 Modus: normal Status: Ein
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,23 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:20:16 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>

Unterschrift:  Kunde:  Prüfer:

Kunden Nr.:  Geräte Nr.:  TAB\_1030#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 11,1 ms t IΔN x5, (+): 8,6 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:20:35 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:20:44 Modus: normal Status: Ein
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,22 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:20:48 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 11,1 ms t IΔN x5, (+): 8,3 ms t IΔN x5, (-): 8,3 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:21:07 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T23
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:21:16 Modus: normal Status: Ein
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,23 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:21:20 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 11,1 ms t IΔN x5, (+): 8,6 ms t IΔN x5, (-): 8,3 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:21:40 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:21:50 Modus: normal Status: Ein
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,22 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:21:53 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>

Unterschrift:

Kunde:

Prüfer:

Kunden Nr.:  Geräte Nr.:  TAB\_1030#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 11,1 ms t IΔN x5, (+): 8,2 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:22:12 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T23
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:22:21 Modus: normal Status: Ein
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,22 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:22:25 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 10,8 ms t IΔN x5, (+): 8,2 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:22:45 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T23
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:22:53 Modus: normal Status: Ein
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,22 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:22:56 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 11,1 ms t IΔN x5, (+): 8,2 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 02.05.2018 13:23:16 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein
<b>CEE32 5P - 1x 32A 5P / 3x T25 5P / 6x T23 1P - Sichtprüfungen</b>		
<b>Sichtprüfung VDE 0701-0702 (Datum/ Zeit:11.04.2019 08:11:14)</b>		<b>Pass</b>

Unterschrift:

Kunde:

Prüfer:

# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

Kein Schaden oder Verschmutzung	Pass
Leitungen und Anschlüsse	Pass
Zustand des Anschlusssteckers, Verbindungen/ Steckverbindungen	Pass
Biegeschutz	Pass
Zugentlastung	Pass
Befestigungen, Leitungshalterungen, Sicherungseinsätze/-halter	Pass
Gehäuse und Schutzabdeckungen	Pass
Keine Überspannungs-, Überhitzungs-, oder Fehlnutzungsschäden sichtbar	Pass
Keine Anzeichen für eine unsachgemäße Änderung oder Modifikation	Pass
Keine Anzeichen für eine übermäßige Verschmutzung, Korrosion oder Alterung	Pass
keine Verschmutzung, Verstopfung von Kühleinlässen	Pass
Zustand des Luftfilters	Pass
Dichtheit der Behälter für Wasser, Luft oder einem anderen Medium; Zustand des Druckventils	Pass
Bedienbarkeit von Schaltern, Steuereinrichtungen und Einstellvorrichtungen	Pass
Lesbarkeit aller der Sicherheit dienenden Aufschriften oder Symbole, der Bemessungsdaten und Stellungsanzeigen	Pass
Sicherungen von außen zugänglich gemäß Herstellerangaben	Pass
Sicherheitsbezogene Kennzeichnung, ID- Nummer und Typenschild lesbar und vollständig	Pass
Beurteilung des entsprechenden Zubehörs zusammen mit dem Prüfling (zum Beispiel abnehmbare oder festangeschlossene Netzkabel, Schl	Pass

## CEE32 5P - 1x 32A 5P / 3x T25 5P / 6x T23 1P - Einzelprüfung

Ergebnisse:	Grenzwerte:	Eigenschaften:	Status:
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:11:38 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt Kommentar 1: CEE 32 5P	
<b>Schutzleiterwiderstand</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,07 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:11:42 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s	
<b>Isolationswiderstand</b>			<b>Pass</b>
R Iso: >199,9 MΩ R Iso-S: >199,9 MΩ Um: 525 V	R Iso: 1,00 MΩ R Iso-S: Aus	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:11:47 Prüfart: R Iso, R Iso-Sonde Uiso: 500 V Prüfdauer: 2 s	
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:12:52 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt	
<b>Schutzleiterwiderstand</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:12:56 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25	
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>			<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 13,6 ms t IΔN x1, (-): 10,7 ms t IΔN x5, (+): 7,6 ms t IΔN x5, (-): 7,6 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:13:15 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 3 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T25	
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>

Kunden Nr.:  Geräte Nr.:  TAB\_1030#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:16:31 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:16:34 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,7 ms t IΔN x1, (-): 10,4 ms t IΔN x5, (+): 7,6 ms t IΔN x5, (-): 7,6 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:16:53 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 3 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T25
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:17:09 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:17:13 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,7 ms t IΔN x1, (-): 10,1 ms t IΔN x5, (+): 7,6 ms t IΔN x5, (-): 7,6 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:17:36 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 3 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T25
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:18:45 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:18:48 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 10,7 ms t IΔN x5, (+): 8,2 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:19:12 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>

Unterschrift:  Kunde:  Prüfer:

Kunden Nr.:  Geräte Nr.:  TAB\_1030#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:19:26 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,09 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:19:30 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,8 ms t IΔN x1, (-): 10,8 ms t IΔN x5, (+): 8,3 ms t IΔN x5, (-): 8,3 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:19:49 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T23
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:20:02 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:20:06 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 10,7 ms t IΔN x5, (+): 8,2 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:20:25 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:20:36 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:20:39 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 10,7 ms t IΔN x5, (+): 8,3 ms t IΔN x5, (-): 8,3 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:20:59 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T23
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>

Unterschrift:

Kunde:

Prüfer:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:21:16 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt	
<b>Schutzleiterwiderstand</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:21:20 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23	
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>			<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,8 ms t IΔN x1, (-): 10,4 ms t IΔN x5, (+): 8,3 ms t IΔN x5, (-): 8,3 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:21:40 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T23	
<b>Polarität</b>			<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:21:49 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt	
<b>Schutzleiterwiderstand</b>			<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:21:52 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s	
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>			<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,8 ms t IΔN x1, (-): 10,4 ms t IΔN x5, (+): 8,3 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 11.04.2019 08:22:11 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein	
<b>CEE32 5P - 1x 32A 5P / 3x T25 5P / 6x T23 1P - Sichtprüfungen</b>			
<b>Sichtprüfung VDE 0701-0702 (Datum/ Zeit:23.06.2020 17:15:22)</b>			<b>Pass</b>
Kein Schaden oder Verschmutzung			Pass
Leitungen und Anschlüsse			Pass
Zustand des Anschlusssteckers, Verbindungen/ Steckverbindungen			Pass
Biegeschutz			Pass
Zugentlastung			Pass
Befestigungen , Leitungshalterungen, Sicherungseinsätze/-halter			Pass
Gehäuse und Schutzabdeckungen			Pass
Keine Überspannungs,-Überhitzungs,- oder Fehlnutzungsschäden sichtbar			Pass
Keine Anzeichen für eine unsachgemässe Änderung oder Modifikation			Pass
Keine Anzeichen für eine übermäßige Verschmutzung , Korrosion oder Alterung			Pass
keine Verschmutzung , Verstopfung von Kühleinlässen			Pass
Zustand des Luftfilters			Pass
Dichtheit der Behälter für Wasser, Luft oder einem anderen Medium; Zustand des Druckventils			Pass
Bedienbarkeit von Schaltern , Steuereinrichtungen und Einstellvorrichtungen			Pass
Lesbarkeit aller der Sicherheit dienenden Aufschriften oder Symbole, der Bemessungsdaten und Stellungsanzeigen			Pass
Sicherungen von außen zugänglich gemäß Herstellerangaben			Pass
Sicherheitsbezogene Kennzeichnung , ID- Nummer und Typenschild lesbar und vollständig			Pass
Beurteilung des entsprechenden Zubehörs zusammen mit dem Prüfling (zum Beispiel abnehmbare oder festangeschlossene Netzkabel , Schl			Pass
<b>CEE32 5P - 1x 32A 5P / 3x T25 5P / 6x T23 1P - Einzelprüfung</b>			
<u>Ergebnisse:</u>	<u>Grenzwerte:</u>	<u>Eigenschaften:</u>	<u>Status:</u>

Unterschrift:  Kunde:  Prüfer:

Kunden Nr.:  Geräte Nr.:  TAB\_1030#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:15:29 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt Kommentar 1: CEE 32 5P
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,08 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:15:33 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s
<b>Isolationswiderstand</b>		<b>Pass</b>
R Iso: >199,9 MΩ R Iso-S: >199,9 MΩ Um: 525 V	R Iso: 1,00 MΩ R Iso-S: Aus	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:15:38 Prüfart: R Iso, R Iso-Sond Uiso: 500 V Prüfdauer: 2 s
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:16:23 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:16:27 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 13,9 ms t IΔN x1, (-): 10,4 ms t IΔN x5, (+): 7,6 ms t IΔN x5, (-): 7,6 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:17:29 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 3 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T25
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:17:43 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:17:47 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,4 ms t IΔN x1, (-): 10,4 ms t IΔN x5, (+): 7,6 ms t IΔN x5, (-): 7,6 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:18:06 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 3 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T25
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>

Unterschrift:  Kunde:  Prüfer:

Kunden Nr.:  Geräte Nr.:  TAB\_1030#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:18:20 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:18:23 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,8 ms t IΔN x1, (-): 10,4 ms t IΔN x5, (+): 7,6 ms t IΔN x5, (-): 7,3 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:18:42 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 3 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T25
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:19:42 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:19:46 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 10,7 ms t IΔN x5, (+): 8,3 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:20:05 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:20:16 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:20:19 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 11,1 ms t IΔN x1, (-): 10,7 ms t IΔN x5, (+): 8,2 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:20:39 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T23
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>

Unterschrift:  Kunde:  Prüfer:

Kunden Nr.:  Geräte Nr.:  TAB\_1030#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:20:47 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:20:51 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,8 ms t IΔN x1, (-): 10,7 ms t IΔN x5, (+): 8,2 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:21:10 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:21:22 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:21:26 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,7 ms t IΔN x1, (-): 10,7 ms t IΔN x5, (+): 8,2 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:21:45 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T23
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:21:57 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,10 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:22:01 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,8 ms t IΔN x1, (-): 10,7 ms t IΔN x5, (+): 8,3 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:22:20 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein Kommentar 1: T23
<b>Polarität</b>		<b>Pass</b>

Unterschrift:  Kunde:  Prüfer:

Kunden Nr.:  Geräte Nr.: TAB\_1030#2 Auftrags Nr.:



# ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:22:32 Modus: normal Status: Ein LN Vertauscht: Nicht erlaubt
<b>Schutzleiterwiderstand</b>		<b>Pass</b>
Rpe: 0,11 Ω	Rpe: 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:22:35 Prüfanschluss: Sonde - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s
<b>PRCD -t, Auslösezeit</b>		<b>Pass</b>
t IΔN x1, (+): 10,7 ms t IΔN x1, (-): 10,7 ms t IΔN x5, (+): 8,2 ms t IΔN x5, (-): 8,2 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms		Datum/ Zeit: 23.06.2020 17:22:54 IΔN: 30 mA RCD Typ: A Modus: auto Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Allgemein

Unterschrift:

Kunde:

Prüfer: