

Kunden Nr.:

Geräte Nr.:

TAB_1040#6

Auftrags Nr.:



ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber / Kunde:

FTK
Hermetschloostrasse 70
8048
Zürich

Auftragnehmer:

FTK
Hermetschloostrasse 70
8048
Zürich

Beschreibung: Stromverteiler

Art der Prüflinge:

- EV Ladekabel Med. Geräte
 Ortsveränderliche Geräte Maschinen Schweißgeräte
 Schaltanlagen Sonstige CE-Prüfung

Prüfungsgrund:

- Erstprüfung Reparatur
 Periodische Prüfung Sonstiges

Prüfung nach:

DIN VDE 0701-0702

Prüfbeginn: 16.04.2024

Prüfende: 19.04.2024

Verwendete Messgeräte:

Modell: MI 3360

Modell: A 1322

Modell:

S/N: 17410095

S/N: 22121170

S/N:

Verantwortlicher:

Salomé Pinkus

Prüfer:

Tomasz Kadlubowski

Anlagen:

- Prüfergebnisse Beschreibung der defekten Geräte Checkliste Sonstiges

KONTROLL UND TESTERGEBNISSE

Aussagen:

Alle elektrischen Geräte werden in Übereinstimmung mit den hier aufgeführten Normen und technischen Standards geprüft. Elektrische Geräte, welche die Besichtigung als auch die Prüfung bestanden haben, werden entsprechend gekennzeichnet. Fehlerhafte Betriebsmittel werden zusätzlich in einer Liste dargestellt. Die Ergebnisse der Prüfungen werden in den folgenden Seiten dargestellt. Ein empfohlenes Datum zur Wiederholungsprüfung wird entsprechend angegeben. Hiermit wird bestätigt, dass die Ausrüstung den geltenden Richtlinien entspricht.

Nächster Prüfungstermin:

21.04.2025

Zusätzliche Inventarisierungsmöglichkeiten

- Prüflakette Barcode Aufkleber
 RFID Tags

Ergebnisse:

- Fehler gefunden keine Fehler gefunden

Notizen:

UNTERSCHRIFTEN

Kunde:

- Der Prüfbericht ist vollständig und fehlerfrei.
 Der Kunde wurde entsprechend informiert.
 Der Kunde wurde über fehlerhafte Geräte informiert.

Ort: Zürich

Datum: 19.04.2024

Unterschrift:

Prüfer:

- Die Prüfung des elektrischen Gerätes wurde nach den gültigen Normen und Standards durchgeführt.
 Fehlerhafte Geräte wurden gekennzeichnet und im Bericht vermerkt.

Ort: Zürich

Datum: 19.04.2024

Unterschrift:

Kunden Nr.:

Geräte Nr.:

TAB_1040#6

Auftrags Nr.:



ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

PROJEKT: Tableau T25 400V - T13/23		PRÜFDATUM: 19.04.2024	SERIELL: 17410095
TYP:		KOMMENTAR:	BENUTZER:
GERÄTE ID: TAB1040#6		PRÜFSTANDORT:	

T25 - 6xT13 FI - Sichtprüfungen

Sichtprüfung VDE 0701-0702 (Datum/Zeit:19.04.2024 10:28:50)

	Pass
Kein Schaden oder Verschmutzung	Pass
Leitungen und Anschlüsse	Pass
Zustand des Anschlusssteckers, Verbindungen/ Steckverbindungen	Pass
Biegeschutz	Pass
Zugentlastung	Pass
Befestigungen , Leitungshalterungen, Sicherungseinsätze/-halter	Pass
Gehäuse und Schutzabdeckungen	Pass
Keine Überspannungs,-Überhitzungs,- oder Fehlnutzungsschäden sichtbar	Pass
Keine Anzeichen für eine unsachgemäße Änderung oder Modifikation	Pass
Keine Anzeichen für eine übermäßige Verschmutzung , Korrosion oder Alterung	Pass
keine Verschmutzung , Verstopfung von Kühleinlässen	Pass
Zustand des Luftfilters	Pass
Dichtheit der Behälter für Wasser, Luft oder einem anderen Medium , Zustand des Druckregelventils	Pass
Bedienbarkeit von Schaltern , Steuereinrichtungen und Einstellvorrichtungen	Pass
Lesbarkeit aller der Sicherheit dienenden Aufschriften oder Symbole, der Bemessungsdaten und Stellungsanzeigen	Pass
Sicherungen von außen zugänglich gemäß Herstellerangaben	Pass
Sicherheitsbezogene Kennzeichnung , ID- Nummer und Typenschild lesbar und vollständig	Pass
Beurteilung des entsprechenden Zubehörs zusammen mit dem Prüfling (zum Beispiel abnehmbare oder festangeschlossene Netzkabel , Schläuc	Pass

T25 - 6xT13 FI - Einzeltest

Ergebnisse	Grenzwerte	Parameter	Status
Polarität			Pass
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:29:19 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt Kommentar 1: CEE 32 5P	
Schutzleiterw.			Pass
Rpe: 0,11 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:29:23 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s	Pass
Isolationswiderstand			Pass
R Iso: > 199,9 MΩ R Iso-S: > 199,9 MΩ Um: 525 V	unt. Limit (R Iso): 1,00 MΩ unt. Limit (R Iso-S): Aus	Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:29:28 Prüfart: Riso, Riso-S Uiso: 500 V Prüfdauer: 2 s	Pass
PRCD-Prüfung			Pass
t IΔN x1, (+): 181,6 ms t IΔN x1, (-): 181,7 ms t IΔN x5, (+): 23,6 ms t IΔN x5, (-): 23,6 ms t IΔN x0,5, (+): >300,0 ms t IΔN x0,5, (-): >300,0 ms IΔ (+): 33,0 mA IΔ (-): 36,0 mA		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:30:24 Modus: auto RCD Typ: B IΔN: 30 mA Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Generell Kommentar 1: T25	
Polarität			Pass
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:31:35 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	
Schutzleiterw.			Pass

Unterschrift:

Kunde:

Prüfer:

Kunden Nr.:

Geräte Nr.:

TAB_1040#6

Auftrags Nr.:



ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

Rpe: 0,11 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:31:38 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25	Pass
PRCD-Prüfung			Pass
t I Δ N x1, (+): 181,6 ms t I Δ N x1, (-): 181,9 ms t I Δ N x5, (+): 23,9 ms t I Δ N x5, (-): 23,9 ms t I Δ N x0,5, (+): >300,0 ms t I Δ N x0,5, (-): >300,0 ms I Δ (+): 33,0 mA I Δ (-): 36,0 mA		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:32:12 Modus: auto RCD Typ: B I Δ N: 30 mA Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Generell Kommentar 1: T25	
Polarität			Pass
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:32:33 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	
Schutzleiterw.			Pass
Rpe: 0,11 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:32:36 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25	Pass
PRCD-Prüfung			Pass
t I Δ N x1, (+): 181,7 ms t I Δ N x1, (-): 182,0 ms t I Δ N x5, (+): 23,9 ms t I Δ N x5, (-): 24,2 ms t I Δ N x0,5, (+): >300,0 ms t I Δ N x0,5, (-): >300,0 ms I Δ (+): 33,0 mA I Δ (-): 36,0 mA		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:33:09 Modus: auto RCD Typ: B I Δ N: 30 mA Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Generell Kommentar 1: T25	
Polarität			Pass
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:38:00 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	
Schutzleiterw.			Pass
Rpe: 0,11 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:38:03 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T25	Pass
PRCD-Prüfung			Pass
t I Δ N x1, (+): 181,7 ms t I Δ N x1, (-): 182,1 ms t I Δ N x5, (+): 23,9 ms t I Δ N x5, (-): 23,9 ms t I Δ N x0,5, (+): >300,0 ms t I Δ N x0,5, (-): >300,0 ms I Δ (+): 33,0 mA I Δ (-): 36,0 mA		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:38:39 Modus: auto RCD Typ: B I Δ N: 30 mA Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Generell Kommentar 1: T25	
Polarität			Pass
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:38:52 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	
Schutzleiterw.			Pass

Unterschrift:

Kunde:

Prüfer:

Kunden Nr.: Geräte Nr.: TAB_1040#6 Auftrags Nr.:



ELEKTRISCHE GERÄTE PRÜFBERICHT

Rpe: 0,11 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:38:55 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s Kommentar 1: T23	Pass
PRCD-Prüfung			Pass
t IΔN x1, (+): 181,5 ms t IΔN x1, (-): 182,1 ms t IΔN x5, (+): 23,9 ms t IΔN x5, (-): 23,9 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms IΔ (+): 33,0 mA IΔ (-): 36,0 mA		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:40:21 Modus: auto RCD Typ: B IΔN: 30 mA Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Generell	
Polarität			Pass
Ergebnis: Pass		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:40:36 Modus: normal Status: Ein LN vertauscht: nicht erlaubt	
Schutzleiterw.			Pass
Rpe: 0,11 Ω	Limit (Rpe): 0,3 Ω	Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:40:40 Prüfanschluss: P/S - PE Prüfstrom Ip: 0,2 A Prüfdauer: 2 s	Pass
PRCD-Prüfung			Pass
t IΔN x1, (+): 181,8 ms t IΔN x1, (-): 181,8 ms t IΔN x5, (+): 23,9 ms t IΔN x5, (-): 23,9 ms t IΔN x0.5, (+): >300,0 ms t IΔN x0.5, (-): >300,0 ms IΔ (+): 33,0 mA IΔ (-): 36,0 mA		Datum/ Zeit: 19.04.2024 10:41:41 Modus: auto RCD Typ: B IΔN: 30 mA Bauart: 2 polig PRCD Prüfnorm: Generell Kommentar 1: T23	

Unterschrift:

Kunde:

Prüfer: